

## ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

**Nr 4238/2021**

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej  
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwożarowej  
im. Józefa Tuliszowskiego – Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

"PABIANTEX" Wojtas, Tomaszewski Sp.j.  
ul. Kościuszki 3i  
95-054 Ksawerów

stwierdza, że wyrób:

**Koc gaśniczy typ ECST 100**

produkowany przez:

"PABIANTEX" Wojtas, Tomaszewski Sp.j.  
ul. Kościuszki 3i  
95-054 Ksawerów

w zakładzie produkcyjnym:

"PABIANTEX" Wojtas, Tomaszewski Sp.j.  
ul. Kościuszki 3i  
95-054 Ksawerów

spełnia wymagania:

**PN-EN 1869:2019-12 Kocce gaśnicze**

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 5912/2020 z dnia 09.11.2020 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 610/BU/20 z dnia 03.11.2020 r. oraz sprawozdanie z badań nr 646/BU/20 z dnia 09.12.2020 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Urządzeń i Środków Gaśniczych BU CNBOP-PIB.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych  
w umowie nr 4238/DC/CNBOP-PIB/2021.

Okres ważności świadectwa:

od **15.01.2021 r.** do **14.01.2026 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. bryg. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 15.01.2021 r.

## ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 4238/2021

### DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

#### Koc gaśniczy typ ECST 100

Masa	~ 1,5 kg
Materiał	Tkanina szklana TG 560-120
Ilość warstw tkaniny	1
Wymiary (szerokość x długość)	1,2 m x 1,8 m
Rozmiar koca odpowiedni do gaszenia ludzi, których ubrania się palą	Tak
Ilość uchwytów	2
Opakowanie	futurał w kolorze czerwonym

#### WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553 oraz z 2018 r. poz. 984) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

Wyrób spełnia wymagania pkt. 7.4 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553 oraz z 2018 r. poz. 984)

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. bryg. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 15.01.2021 r.